SVGW

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches Grütlistrasse 44

CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches Eschenstrasse 10 CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 16-004-6 Beg. SVGW

Zertifikatsinhaber: Raric AG, CH-3186 Düdingen Hersteller: Raric AG, CH-3186 Düdingen **Vertreter / Vertreiber:** Raric AG, CH-3186 Düdingen

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. 16-004-6 Beg. begutachtet der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Diverse Verbindungen

Bezeichnung: Gewindefittings aus Edelstahl

Serie 8.0000

8.0090, 8.0091, 8.0092, 8.0120, 8.0121, 8.0130, 8.0131, 8.0180 Typen:

8.0240, 8.0241, 8.0245, 8.0246, 8.0270, 8.0271, 8.0272

8.0280, 8.0285, 8.0290, 8.0295

8.0300, 8.0310, 8.0330, 8.0331, 8.0340, 8.0341, 8.0380

8.0530, 8.0531, 8.0532, 8.0629

DN 20 - DN 50 (¾" - 2") nach ISO 4144 (2003) Nennweite:

Anschluss: Gewinde nach ISO 7-1

Zertifizierungsgrundlage: In Anlehnung an DVGW GW 6 (2014), DVGW GW 6-B1 (2016)

Gültigkeit: 28.02.2026

Zertifiziert für: - einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude

- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

- Gewindeverbindungen bis zur Nennweite von max. DN 50 (= 2")

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungs/stelle Gas

Javier Fernandez

Leiter