

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 16-004-6 SVGW

Antragsteller: Raric AG, CH-3186 Düringen
Hersteller: Gangzhou Huayi Technologies Co. Ltd, CN- 061001 Cangzhou
Vertreter / Vertreiber: Raric AG, CH-3186 Düringen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **16-004-6 Beg.** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Diverse Verbindungen
Bezeichnung: Gewindefittings aus Edelstahl
Typen: 8.0090, 8.0091, 8.0092, 8.0120, 8.0121, 8.0130, 8.0131, 8.0180
8.0240, 8.0241, 8.0245, 8.0246, 8.0270, 8.0271, 8.0272
8.0280, 8.0285, 8.0290, 8.0295
8.0300, 8.0310, 8.0330, 8.0331, 8.0340, 8.0341, 8.0380
8.0530, 8.0531, 8.0532, 8.0629

Nennweite: DN 20 – DN 50 ($\frac{3}{4}$ " – 2")

Anschlüsse: Gewinde nach ISO 7-1

Zertifizierungsgrundlage: In Anlehnung an DVGW GW 6 (2014), DVGW GW 6-B1 (2016)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **28.02.2022**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Gewindeverbindungen bis zur Nennweite von max. DN 50 (= 2")

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.7).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Javier Fernandez', is written over a horizontal line.

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 28.01.2021