

## SVGW

Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

## Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



### ZERTIFIKAT Nr. 15-043-6 SVGW

**Antragsteller:** Raric AG, CH-3186 Düringen  
**Hersteller:** Maestrini S.r.l., IT-13017 Quarona (VC)  
**Vertreter / Vertreiber:** Raric AG, CH-3186 Düringen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **15-043-6** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

**Rubrik:** Verbindungen, diverse Verbindungen  
**Bezeichnung:** Gewindefittings aus Messing  
**Typen:**

6.0090,	6.0091,	6.0092,	6.0095,	6.0097,	6.0120
6.0121,	6.0130,	6.0131,	6.0180,	6.0240,	6.0241
6.0245,	6.0246,	6.0270,	6.0280,	6.0290,	6.0292
6.0300,	6.0305,	6.0310,	6.0330,	6.0331,	6.0336
6.0370,	6.0371,	6.0372,	6.0374,	6.0380	

Winkel, T-Stücke, Kreuz, Reduziermuffe/-stücke, Muffen, Doppelnippel, Stopfen, Kappen, Kontermutter, Verschraubung, Einschraubteil, Einlegeteil, Überwurfmutter, Schlauchtülle

**Nennweite:** DN 10 - DN 50 (3/8" - 2")  
**Anschlüsse:** Gewinde nach ISO 7-1  
**Zertifizierungsgrundlage:** DVGW GW 6 (2014)  
**Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **30.11.2025**  
**Zertifiziert für:**

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- Gewindeverbindungen bis zur Nennweite von max. DN 50 (= 2")
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.7).



akkreditiert nach:  
SN EN ISO/IEC 17065

### SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 10.06.2020