

SSIGE
Société Suisse de l'Industrie
du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zurich

Organisme de Certification Gaz
Société Suisse de l'Industrie
du Gaz et des Eaux
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



CERTIFICAT N° 14-020-6 SSIGE

Demandeur: Raric AG, CH-3186 Dürdingen
Fabricant: YO Bronze Enterprise Co., TW-Changhua
Représentant / Distributeur: Raric AG, CH-3186 Dürdingen

Basé sur le règlement d'essais et de certification de l'Organisme d'essai et certification gaz de la SSIGE et du procès-verbal N° **14-020-6** la SSIGE délivre la certification pour les produits fabriqués en séries suivants:

Rubrique: Raccordements divers, raccords pour tuyaux
Désignation: Raccords à visser en bronze
Types:

4.0090,	4.0091,	4.0092,	4.0094
4.0120,	4.0121,	4.0130,	4.0131
4.0180			
4.0240,	4.0241,	4.0245,	4.0246
4.0270,	4.0280,	4.0290,	4.0292
4.0300,	4.0330,	4.0331	
4.0526,	4.0530		

Diamètres nominaux: Rp/R ¼" – 2"

Raccord: Rp/R selon ISO 7-1

Base de certification: DVGW GW 6 (2014)

Validité: Prolongation jusqu'au **30.09.2023**

Certifié pour:

- une pression de service maximale de 5 bar pour installations dans le bâtiment
- assemblages vissés jusqu'au diamètre nominal de maximal DN 50 (= 2")
- gaz naturel et gaz liquéfiés en phase gazeux

Le commettant est de ce fait autorisé à mettre en vente ces produits dûment approuvés par la SSIGE et à y apposer l'estampille déposée de la SSIGE (publication dans la liste des certifications sous chapitre 6.3).



accrédité selon:
SN EN ISO/IEC 17065

SOCIETE SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX
Organisme de certification gaz

Javier Fernandez
Chef

Zürich, 20.06.2018